

Tipologías, esquemas de medida y esquemas de conexión para “Autoconsumo en Baja Tensión”.



CLASIFICACION AUTOCONSUMO	MODALIDAD DE AUTOCONSUMO	PUNTO INTERCONEXION ENTRE CONSUMO Y GENERACION	TECNOLOGIA DE GENERACION	ESQUEMA DE MEDIDA	CONFIGURACION OPCIONAL DE MEDIDA	TIPOLOGIA AUTOCONSUMO CMCC	TIPO DE FINCA CON INSTALACION DE GENERACION	POTENCIA INSTALACION GENERACION	POTENCIA SIN TROCA DE CONSUMO ADJUDICADO	ESQUEMA DE CONEXION	MODO DE FUNCIONAMIENTO	DISPOSICION ELEMENTOS
INDIVIDUAL	CON COMPENSACION DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN CPMG DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA RENOVABLE COGENERACION O RESIDUOS (REN-CO-RES)	A	NO	31-A	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 400 kW	Pc ≤ 50 kW	1	DEPENDIENTE	Equipo en punto Frontera. Medida Generación y Consumo. Dispositivo Antirretorno (BAM) y Comodadores a Modo "Separado". MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	2	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 1 + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	3	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	4	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 2 + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	5	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM 2 Suministros en Frontera + MAV en CGMP
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	6	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 3 + Comodador según Figura MS1
		FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	7	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA DIRECTA en Centralización + MAV en CGMP					
		FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	8	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 4 + Comodador según Figura MS1					
		FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	9	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP + MEDIDA CIRCUITO DE GENERACION (en CPM MEDIDA DIRECTA en interior)					
		FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	10	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 5 + Comodador según Figura MS1					
		FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	11	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP + MEDIDA CIRCUITO DE GENERACION (en CPM MEDIDA INDIRECTA en interior)					
		FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	12	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 6 + Comodador según Figura MS1					
	CON COMPENSACION DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN CPMG DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA RENOVABLE	A	NO	41-A	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 100 kW	Pc ≤ 50 kW	13	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	14	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	15	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 14 + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	16	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM 2 Suministros en Frontera
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	17	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 15 + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	18	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA DIRECTA 1 posición Centralización
		GENERACION CONECTADA EN CPMG DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA RENOVABLE COGENERACION O RESIDUOS (REN-CO-RES)	A	NO	51-A	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 400 kW	Pc ≤ 50 kW	19	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 14H + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	20	DEPENDIENTE	CGP/CMGLG con BTVCs + MEDIDA INDIRECTA en CPM + MAV en CGMP + MEDIDA CIRCUITO DE GENERACION (en CPM MEDIDA DIRECTA en interior)
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	21	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 17 + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	22	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	23	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 13 + Comodador según Figura MS1
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	24	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera
CON VENTA DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA A TRAVES DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA DISTINTA DE REN-CO-RES	B1	NO	53/54-B	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	25	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 14 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	26	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM 2 Suministros en Frontera	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	27	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 15 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	28	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA DIRECTA 1 posición Centralización	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	29	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 16 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	30	DEPENDIENTE	CGP/CMGLG con BTVCs + MEDIDA INDIRECTA en CPM + MAV en CGMP + MEDIDA CIRCUITO DE GENERACION (en CPM MEDIDA DIRECTA en interior)	
CON VENTA DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA A TRAVES DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA DISTINTA DE REN-CO-RES	C1	SI (CONSUMO TOTAL + GENERACION NETA BI-DIRECCIONAL)	51-C	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	31	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 17 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	32	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	33	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera + MEDIDA CIRCUITO DE GENERACION (en CPM MEDIDA DIRECTA en interior)	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	34	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 19 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	35	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera + MEDIDA CIRCUITO DE GENERACION (en CPM MEDIDA INDIRECTA en interior)	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	36	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 20 + Comodador según Figura MS1	
	GENERACION CONECTADA A TRAVES DE RED DE DISTRIBUCION	CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA DE GENERACION	C2	SI (CONSUMO TOTAL + GENERACION NETA BI-DIRECCIONAL)	61/62-C	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	37	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 21 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	38	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM 2 Suministros en Frontera	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	39	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 21 + Comodador según Figura MS1	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	40	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA en 2 CPMs con Reparto en Frontera (DIRECTA en GENERACION e INDIRECTA en CONSUMO)	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	41	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 26 + Comodador según Figura MS2	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	42	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA en 2 CPMs con Reparto en Frontera (INDIRECTA en GENERACION e INDIRECTA en CONSUMO)	
CON VENTA DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA A TRAVES DE RED DE DISTRIBUCION	CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA DE GENERACION	D2	SI (CONSUMO TOTAL + MEDIDA SS.AA.)	61/62-D	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	43	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 27 + Comodador según Figura MS2	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	44	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA en 3 CPMs con Reparto en Frontera (DIRECTA en GENERACION y SE.AA. e INDIRECTA en CONSUMO)	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	45	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 32 + Comodador según Figura MS2	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	46	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA en 3 CPMs con Reparto en Frontera (DIRECTA en GENERACION e INDIRECTA en CONSUMO)	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	47	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 33 + Comodador según Figura MS2	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	48	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDA DIRECTA en 3 posiciones de Centralización	
	CON COMPENSACION DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN INSTALACION ENLACE DE RED INTERIOR	CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA DE GENERACION	B3	NO	32-B ó 33-B	FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	49	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 34 + Comodador según Figura MS2
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	50	DEPENDIENTE	CGP/CMGLG con BTVCs + Y MEDIDAS INDIRECTAS (P-50) en CPMs + Y MEDIDAS DIRECTAS en Centralización + MAV en CGMP
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	51	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 47 + Comodador según Figura MS3
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	52	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDAS DIRECTAS en Y posiciones Centralización
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	53	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 48 + Comodador según Figura MS3
							FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	54	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + CMGLG con BTVCs + Y MEDIDAS INDIRECTAS (P-50) en CPMs + Y MEDIDAS DIRECTAS en Centralización + MAV en CGMP
CON VENTA DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN INSTALACION ENLACE DE RED INTERIOR	CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA DE GENERACION	B3	NO	42-B	FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	49	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + CMGLG con BTVCs + Y MEDIDAS INDIRECTAS (P-50) en CPMs + Y MEDIDAS DIRECTAS en Centralización	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	50	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 49 + Comodador según Figura MS3	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	51	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + MEDIDAS DIRECTAS en Y posiciones Centralización	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	52	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 48 + Comodador según Figura MS3	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	53	DEPENDIENTE	CGP en Frontera + CMGLG con BTVCs + Y MEDIDAS INDIRECTAS (P-50) en CPMs + Y MEDIDAS DIRECTAS en Centralización	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	54	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 49 + Comodador según Figura MS3	
CON VENTA DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA A TRAVES DE RED DE DISTRIBUCION	CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA DE GENERACION	B4	NO	63/64-B	FINCA 1 SUMINISTRO	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	55	DEPENDIENTE	Y MEDIDAS DIRECTAS GENERACION en CPMs + Y MEDIDAS CONSUMO en CPMs, CMIs o Centralizaciones	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	56	DEPENDIENTE	Y MEDIDAS INDIRECTAS GENERACION en CPMs + Y MEDIDAS CONSUMO en CPMs, CMIs o Centralizaciones	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	57	DEPENDIENTE	Y MEDIDAS DIRECTAS GENERACION en CPMs + Y MEDIDAS CONSUMO en CPMs, CMIs o Centralizaciones	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	58	DEPENDIENTE	Y MEDIDAS INDIRECTAS GENERACION en CPMs + Y MEDIDAS CONSUMO en CPMs, CMIs o Centralizaciones	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	59	DEPENDIENTE	Y MEDIDAS DIRECTAS GENERACION en Centralizaciones + Y MEDIDAS CONSUMO en CPMs, CMIs o Centralizaciones	
						FINCA 2 SUMINISTROS	Pg ≤ 50 kW	Pc ≤ 50 kW	60	DEPENDIENTE	Y MEDIDAS INDIRECTAS GENERACION en CPMs + Y MEDIDAS CONSUMO en CPMs, CMIs o Centralizaciones	