

1. INFORMACIÓN GENERAL

Uds. va a entrar en una instalación cuya misión es el transporte y distribución de energía eléctrica. En esta instalación están presentes distintos niveles de tensión.

El contacto del cuerpo humano con la energía eléctrica puede provocar daños importantes o irreversibles.

Por favor, cuando acceda a la instalación siga las indicaciones de este documento y del personal presente. Nuestras instalaciones disponen de medidas y elementos de seguridad que previenen de un posible accidente siempre y cuando se cumplan las normas establecidas.

2. NORMAS DE SEGURIDAD

El acceso a la instalación solo podrá realizarse acompañado por un profesional designado por UFD, no se separe de él ni del grupo. Atienda a sus instrucciones y respete la señalización.

Los desplazamientos por la instalación realícelos por los caminos habilitados a tal efecto. Nunca salga de estos caminos, su seguridad depende de ello.

Camine con la manos pegadas al cuerpo, despacio y evite correr y hacer aspavientos, levantar los brazos, o señalar con el dedo. Para que se produzca un accidente eléctrico no es necesario tocar un elemento en tensión, con situarnos a cierta distancia es suficiente para que se produzca el accidente.

Los visitantes no podrán acceder a la instalación portando elementos tales como escaleras de mano, barras, o en general cualquier elemento que por su longitud pueda entrar en contacto con partes activas de la instalación.

No toque ningún elemento de la instalación, considere que todos ellos están en tensión.

En caso de ser necesario, UFD le podrá proporcionar un casco de seguridad u otro equipo de protección. Por favor, cuídelos y utilícelos adecuadamente, le están protegiendo.

3. ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA

Si Ud. detecta una emergencia (incendio, accidente, etc.) siga las siguientes pautas de actuación:

- Alerte al personal presente designado por UFD.
- Si esta persona no puede, avise al Centro de Seguridad Corporativo (CESEC) – 91 567 64 04
 - Mantenga la calma
 - Informe sobre nombre y localización, número de personas afectadas y tipo de emergencia
- Acto seguido, actúe de la siguiente forma:
 - Atienda las instrucciones del CESEC
 - No se arriesgue inútilmente
 - Solicite ayuda al resto de personas presentes
 - Si es un accidente, no mueva a una persona que esté seriamente herida salvo que esté expuesta a un peligro inmediato o a posibles daños añadidos. No la deje sola.

Si tiene que evacuar la instalación, siga las siguientes pautas de actuación:

- Interrumpa la visita y abandone de forma ordenada la instalación. Utilice el camino más rápido, atienda la señalización de evacuación
- Atienda a las instrucciones de la persona designada por UFD
- Si sospecha que ha quedado una persona atrapada, comuníquelo al responsable de UFD



INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

PE.03287-AX.02 Ed.02

ATENCIÓN:

ES OBLIGACIÓN DE LA PERSONA QUE RECIBE ESTA INFORMACIÓN:

- LEERLA ANTES DE ACCEDER A LA INSTALACIÓN.
- CUMPLIRLA Y HACERLA CUMPLIR.

IMPORTANTE

MANTENGA SIEMPRE 3m (TRES METROS) COMO DISTANCIA DE SEGURIDAD A LOS ELEMENTOS EN TENSIÓN