

Capacidad de acceso para generación en las subestaciones de UFD en La Coruña

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
ASTANO	ASN	566788	4813897	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
ASTANO	ASN	566788	4813897	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
ASTANO	ASN	566788	4813897	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
ASTANO	ASN	566788	4813897	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
BERGONDO	BEG	561649	4792172	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	66	601		25,6	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	66	Total parque	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	704		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	706		0,1	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	707		3,4	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	711		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	714		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
BERGONDO	BEG	561649	4792172	15	Total parque	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERTOIA	BRT	525854	4786678	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BERTOIA	BRT	525854	4786678	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
BOAÑA	BOA	518351	4771605	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
BOAÑA	BOA	518351	4771605	66	604		33,4	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
BOAÑA	BOA	518351	4771605	66	Total parque	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	66	JE1601		24,6	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	66	DDR601		9,9	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	66	Total parque	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	Posiciones Futuras		0,1	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	802		3,7	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	803		0,1	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	804		0,1	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	806		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	809		0,1	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
BOIRO	BOI	510567	4724144	20	Total parque	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
CABANA	CBA	509251	4784726	66	Posiciones Futuras		34,3	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	66	604		16,5	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	66	605		18,3	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	66	Total parque	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	20	805		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	20	806		3,5	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	20	807		1,4	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	20	810		0,1	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CABANA	CBA	509251	4784726	20	Total parque	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CARBALLO	CBL	525583	4783638	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARBALLO	CBL	525583	4783638	66	607		13,2	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
CARBALLO	CBL	525583	4783638	66	608		14,7	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARBALLO	CBL	525583	4783638	66	Total parque	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARBALLO	CBL	525583	4783638	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARBALLO	CBL	525583	4783638	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARRAL	RAL	551723	4786035	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARRAL	RAL	551723	4786035	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARRAL	RAL	551723	4786035	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARRAL	RAL	551723	4786035	15	704		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CARRAL	RAL	551723	4786035	15	Total parque	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
CATASOL	CSO	506086	4779235	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CATASOL	CSO	506086	4779235	66	603		17,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CATASOL	CSO	506086	4779235	66	Total parque	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	20	803		2,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	20	804		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	20	805		0,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	20	806		0,3	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CEDEIRA	CDR	577605	4832130	20	Total parque	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CESURAS	CES	568667	4776307	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
CESURAS	CES	568667	4776307	66	604		20,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	66	Total parque	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	15	703		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	15	705		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	15	706		0,9	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	15	710		6,8	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CESURAS	CES	568667	4776307	15	Total parque	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
CORNIDO	CRN	567132	4817679	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	703B		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	704A		0,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	704B		1,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	705		1,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	708A		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	718		0,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	719		2,6	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
CORNIDO	CRN	567132	4817679	15	Total parque	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
DO VILAN	DVL	485909	4778140	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
DO VILAN	DVL	485909	4778140	66	603		16,9	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
DO VILAN	DVL	485909	4778140	66	Total parque	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
DO VILAN	DVL	485909	4778140	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
DO VILAN	DVL	485909	4778140	20	804		5,5	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
DO VILAN	DVL	485909	4778140	20	806		1,2	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
DO VILAN	DVL	485909	4778140	20	Total parque	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	709		0,1	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	714		0,0	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	727		0,0	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	729		0,8	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	733		0,0	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EIRIS	EIR	548805	4799081	15	Total parque	20,9	0,9	0,0	0,0	0,0	EIRIS 220
EL PUERTO	EPU	548439	4801712	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUERTO 220
EL PUERTO	EPU	548439	4801712	15	704A		0,5	0,0	0,0	0,0	PUERTO 220
EL PUERTO	EPU	548439	4801712	15	Total parque	46,9	0,5	0,0	0,0	0,0	PUERTO 220
EUME	EUM	577390	4806315	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	132	104		30,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	132	105		31,9	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	132	Total parque	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
EUME	EUM	577390	4806315	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	15	702		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	15	703		0,9	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	15	706		1,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	15	707		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	15	709		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
EUME	EUM	577390	4806315	15	Total parque	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	704		0,0	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	706		0,1	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	707		0,2	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	737		0,0	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	738		0,0	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	739		2,5	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	745		0,1	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	759		0,4	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LA GRELA 2	GRN	546270	4799028	15	Total parque	21,1	3,4	0,0	0,0	0,0	GRELA 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	20	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	15	703		2,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	15	706		6,8	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
LARACHA	LAR	534151	4788741	15	707		0,1	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	15	712		3,5	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
LARACHA	LAR	534151	4788741	15	Total parque	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	603		80,4	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	605		77,0	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	607		44,6	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	609		33,6	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	611		43,2	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	615		40,3	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	617		32,5	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MAZARICOS	MZR	497569	4748796	66	Total parque	0,0	351,6	0,0	0,0	0,0	MAZARICOS 220
MEGASA	MEG	567651	4818161	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MEGASA	MEG	567651	4818161	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MEIRAMA	MEI	547994	4779766	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MEIRAMA 220
MEIRAMA	MEI	547994	4779766	20	808		2,6	0,0	0,0	0,0	MEIRAMA 220
MEIRAMA	MEI	547994	4779766	20	809		2,2	0,0	0,0	0,0	MEIRAMA 220
MEIRAMA	MEI	547994	4779766	20	823		4,2	0,0	0,0	0,0	MEIRAMA 220
MEIRAMA	MEI	547994	4779766	20	Total parque	44,8	9,0	0,0	0,0	0,0	MEIRAMA 220
MELIDE	MEL	578769	4751498	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220
MELIDE	MEL	578769	4751498	66	Total parque	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220
MELIDE	MEL	578769	4751498	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220
MELIDE	MEL	578769	4751498	15	705		0,0	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220
MELIDE	MEL	578769	4751498	15	706		0,0	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
MELIDE	MEL	578769	4751498	15	707		0,1	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220
MELIDE	MEL	578769	4751498	15	Total parque	6,5	0,1	0,0	0,0	0,0	PORTODEMOUROS 220
MERA	MEA	589374	4835237	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MERA	MEA	589374	4835237	132	102		64,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MERA	MEA	589374	4835237	132	Total parque	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MESON DO VENTO	MES	552357	4779680	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
MESON DO VENTO	MES	552357	4779680	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
MORAS	MOR	541599	4794174	66	Posiciones Futuras		32,3	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
MORAS	MOR	541599	4794174	66	Total parque	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
MORAS	MOR	541599	4794174	15	Posiciones Futuras		6,6	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
MORAS	MOR	541599	4794174	15	Total parque	17,0	6,6	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
MOURELA	MOL	592735	4809624	132	Posiciones Futuras		6,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MOURELA	MOL	592735	4809624	132	107		48,8	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MOURELA	MOL	592735	4809624	132	108		76,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MOURELA	MOL	592735	4809624	132	Total parque	0,0	131,3	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MOURELA	MOL	592735	4809624	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MOURELA	MOL	592735	4809624	20	817		0,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MOURELA	MOL	592735	4809624	20	824		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
MOURELA	MOL	592735	4809624	20	Total parque	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
MUROS	MUO	493930	4736941	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
MUROS	MUO	493930	4736941	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
MUROS	MUO	493930	4736941	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
MUROS	MUO	493930	4736941	20	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
MUXIA	MUX	481004	4767109	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
MUXIA	MUX	481004	4767109	66	603		46,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
MUXIA	MUX	481004	4767109	66	604		22,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
MUXIA	MUX	481004	4767109	66	Total parque	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
NEGREIRA	NEG	521563	4751503	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
NEGREIRA	NEG	521563	4751503	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
NEGREIRA	NEG	521563	4751503	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
NEGREIRA	NEG	521563	4751503	20	804		7,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
NEGREIRA	NEG	521563	4751503	20	807		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
NEGREIRA	NEG	521563	4751503	20	Total parque	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
P.E. FORGOSELO	FOR	577704	4813956	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
P.E. FORGOSELO	FOR	577704	4813956	132	103		24,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
P.E. FORGOSELO	FOR	577704	4813956	132	Total parque	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PADRON	PAD	528043	4732180	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	20	804		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	20	808		3,9	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	20	809		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	20	810		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PADRON	PAD	528043	4732180	20	816		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
PADRON	PAD	528043	4732180	20	Total parque	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	66	605		13,2	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	66	Total parque	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	802		0,2	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	805		0,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	807		0,1	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	816		1,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	817		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	819		8,7	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PALMEIRA	PMR	502398	4713714	20	Total parque	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PEDRIDO	PED	563953	4797204	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	705		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	706		5,3	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	707		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	708		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	709		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	710		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	711		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PEDRIDO	PED	563953	4797204	15	Total parque	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PONTELLA	POT	486119	4754963	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
PONTELLA	POT	486119	4754963	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
PONTELLA	POT	486119	4754963	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
PONTELLA	POT	486119	4754963	20	803		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
PONTELLA	POT	486119	4754963	20	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	66	604		29,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	66	Total parque	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	20	804		2,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	20	805		0,9	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PORTO DO SON	PDS	501157	4730433	20	Total parque	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ	PGR	592251	4810271	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ	PGR	592251	4810271	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PUERTO EXTERIOR FERROL	PEX	554930	4813046	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PUERTO EXTERIOR FERROL	PEX	554930	4813046	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
PUERTO EXTERIOR FERROL	PEX	554930	4813046	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
PUERTO EXTERIOR FERROL	PEX	554930	4813046	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
RIO DO POZO	RDP	563996	4821162	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
RIO DO POZO	RDP	563996	4821162	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
RIO DO POZO	RDP	563996	4821162	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
RIO DO POZO	RDP	563996	4821162	15	703		0,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
RIO DO POZO	RDP	563996	4821162	15	Total parque	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
ROIS	ROI	521436	4737262	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
ROIS	ROI	521436	4737262	66	604		30,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
ROIS	ROI	521436	4737262	66	Total parque	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
SABON	SBN	540476	4797406	132	Posiciones Futuras		18,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	132	Total parque	75,1	18,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	66	Posiciones Futuras		15,2	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	66	Total parque	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	15	706		6,4	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	15	707		0,5	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	15	713		0,6	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	15	715A		0,6	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SABON	SBN	540476	4797406	15	Total parque	25,1	8,1	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SADA	SAD	556065	4800011	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SADA	SAD	556065	4800011	132	Total parque	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SADA	SAD	556065	4800011	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SADA	SAD	556065	4800011	15	713		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
SADA	SAD	556065	4800011	15	714		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SADA	SAD	556065	4800011	15	Total parque	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	803		0,1	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	804		2,2	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	805		0,0	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	806		0,0	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	812		0,9	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	815		0,1	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	821		0,1	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	822		3,2	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	824		0,0	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	825		0,1	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	827		1,6	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	832		0,0	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN CAYETANO	SCY	538225	4748878	20	Total parque	15,7	8,3	0,0	0,0	0,0	SAN CAYETANO 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	132	Total parque	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	701		1,7	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	703		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	705		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	706		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	709		0,1	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	710		1,1	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	711		3,2	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	716		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	725		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	729		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
SAN MARCOS	SMC	552852	4795399	15	Total parque	29,5	6,2	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN PEDRO DE VISMA	SPV	545764	4802022	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN PEDRO DE VISMA	SPV	545764	4802022	66	Total parque	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN PEDRO DE VISMA	SPV	545764	4802022	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN PEDRO DE VISMA	SPV	545764	4802022	15	718		6,3	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SAN PEDRO DE VISMA	SPV	545764	4802022	15	Total parque	32,8	6,3	0,0	0,0	0,0	SABÓN 220
SANTA COMBA	COM	516908	4763773	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
SANTA COMBA	COM	516908	4763773	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	15	712		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	15	730		0,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	15	733		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTA MARINA	SMR	562565	4816009	15	Total parque	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	66	Posiciones Futuras		33,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	66	Total parque	7,0	33,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	802		5,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	804		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	806		0,1	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	813		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	814		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	821		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	822		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	827		4,4	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	832		0,1	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	838		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	839		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	840		0,3	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SANTIAGO	SNT	534449	4744777	20	Total parque	31,3	9,8	0,0	0,0	0,0	SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	602		49,2	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	603		24,8	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	604		50,0	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	606		24,7	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	609		38,3	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	610		43,9	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	611		49,9	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	617		9,7	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	66	Total parque	0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	SIDEGASA 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	15	705		1,3	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	15	708		0,8	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	15	709		2,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	15	714		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIDEGASA-TEIXEIRO	SDG	579374	4778088	15	Total parque	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIGÜEIRO	SIG	545251	4758910	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIGÜEIRO	SIG	545251	4758910	66	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIGÜEIRO	SIG	545251	4758910	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
SIGÜEIRO	SIG	545251	4758910	20	803		0,1	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIGÜEIRO	SIG	545251	4758910	20	808		0,0	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SIGÜEIRO	SIG	545251	4758910	20	Total parque	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	MESON DO VENTO 220
SOMOZAS	SOM	587036	4821164	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SOMOZAS	SOM	587036	4821164	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SOMOZAS	SOM	587036	4821164	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SOMOZAS	SOM	587036	4821164	20	802		4,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SOMOZAS	SOM	587036	4821164	20	805		16,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
SOMOZAS	SOM	587036	4821164	20	Total parque	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	66	Posiciones Futuras		60,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	66	602		23,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	66	608		54,7	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	66	Total parque	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	20	801		1,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	20	803		6,3	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	20	809		1,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	20	810		8,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
TAMBRE II	TA2	512637	4742229	20	Total parque	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	TAMBRE II 220
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	15	703		2,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	15	706		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	15	711		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	15	712		0,0	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VILAR DO COLO	VDC	567503	4809977	15	Total parque	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	66	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	66	608		52,8	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	66	609		49,9	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	66	Total parque	0,0	102,7	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	20	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	20	802		3,7	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	20	803		3,7	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220
VIMIANZO	VIM	496065	4772050	20	Total parque	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	VIMIANZO 220

Notas específicas de la tabla:

[1] Sistema de referenciación geodésico

Coordenadas mostradas en el sistema de georreferenciación UTM ETRS89, huso 29.

[2] Capacidad de acceso disponible

Valor máximo de potencia para instalaciones de generación con posibilidad de acceso por cada nivel de tensión. La capacidad total disponible en una subestación no es la resultante de sumar la capacidad publicada en los diferentes niveles de tensión.

La información publicada de capacidad de acceso disponible no presupone la viabilidad de la conexión, que será considerada en el proceso de evaluación de las solicitudes de permisos de acceso y conexión y determinada por el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables.

[3] Capacidad de acceso ocupada

Se considera la potencia correspondiente a las instalaciones de generación conectadas o con permisos de acceso y conexión vigentes por posición, incluyendo la generación en las instalaciones aguas abajo.

[4] Capacidad de acceso en estudio

Suma de la capacidad de acceso correspondiente a las solicitudes admitidas y en estudio por parte de UFD, sin permisos de acceso y conexión concedidos.

Consideraciones generales sobre la capacidad de acceso:

La capacidad de acceso publicada en virtud del artículo 33.9 de la Ley 24/2013, el artículo 5.4 del RD 1183/2020 y el artículo 12 de la Circular 1/2021 debe considerarse como informativa, sin que sustituya a la necesidad de realizar un estudio específico para cada solicitud concreta de acceso y conexión a la red de distribución de UFD.

Recordamos que, en cumplimiento del artículo 8 del RD 1183/2020, UFD no podrá admitir solicitudes de acceso y conexión en aquellas subestaciones donde se ha hecho constar que la capacidad de acceso otorgable es nula.

La determinación de la capacidad de acceso respecto a una instalación de generación específica y a un punto concreto de la red de distribución de UFD se evaluará en el procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión tras la correspondiente solicitud realizada conforme a la legislación vigente.

La capacidad de acceso disponible en cada subestación podrá verse afectada por la Influencia de las redes adyacentes y/o de los informes de aceptabilidad.