

Capacidad de acceso para generación en las subestaciones de UFD en León

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
ALBARES	ALS	222420	4721641	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	132	105		41,3	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	132	Total parque	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	15	708		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ALBARES	ALS	222420	4721641	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
ANTRACITAS FABERO	ANF	204176	4740695	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
ANTRACITAS FABERO	ANF	204176	4740695	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ANTRACITAS FABERO	ANF	204176	4740695	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ANTRACITAS FABERO	ANF	204176	4740695	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	702		1,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	703		1,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	704		0,3	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	706		1,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	707		0,7	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	710		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	714		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ASTORGA	AST	248831	4705832	15	Total parque	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
C.H.CIMANES DEL TEJAR	CIM	270067	4721522	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
C.H.CIMANES DEL TEJAR	CIM	270067	4721522	45	503		9,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.CIMANES DEL TEJAR	CIM	270067	4721522	45	Total parque	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.CIMANES DEL TEJAR	CIM	270067	4721522	15	Posiciones Futuras		0,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.CIMANES DEL TEJAR	CIM	270067	4721522	15	702		1,3	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.CIMANES DEL TEJAR	CIM	270067	4721522	15	Total parque	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	132	191		9,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	132	Total parque	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	15	702		0,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	15	703		0,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	15	704		0,1	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.ESPINOSA	ESP	269327	4730652	15	Total parque	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	132	191		9,8	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	132	192		9,8	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	132	193		19,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	132	Total parque	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	15	Posiciones Futuras		0,4	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	15	701		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	15	702		5,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	15	703		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA	SIB	267922	4745029	15	Total parque	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.T. LA ROBLA	ROB	284553	4741373	132	Posiciones Futuras		49,9	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
C.T. LA ROBLA	ROB	284553	4741373	132	Total parque	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	15	702		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	15	703		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	15	704		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	15	707		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CAMPONARAYA	CPY	200062	4718910	15	Total parque	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	132	Posiciones Futuras		5,3	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	132	Total parque	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	15	707		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CARUCEDO	CRC	191310	4711020	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
CRISTALGLASS	CTG	190503	4720583	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
CRISTALGLASS	CTG	190503	4720583	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CUBILLOS DEL SIL	CUS	204652	4724629	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CUBILLOS DEL SIL	CUS	204652	4724629	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CUBILLOS DEL SIL	CUS	204652	4724629	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CUBILLOS DEL SIL	CUS	204652	4724629	15	709		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
CUBILLOS DEL SIL	CUS	204652	4724629	15	Total parque	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	45	501		3,1	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	45	Total parque	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	15	703		0,2	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	15	704		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
ENCINEDO	ENC	206230	4686787	15	Total parque	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
FABERO	FAB	202709	4740542	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
FABERO	FAB	202709	4740542	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
FABERO	FAB	202709	4740542	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
FABERO	FAB	202709	4740542	15	702		0,5	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
FABERO	FAB	202709	4740542	15	Total parque	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	45	Posiciones Futuras		7,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	45	Total parque	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	702		0,3	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	703		0,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	705		0,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	706		0,1	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	707		2,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
HOSPITAL DE ORBIGO	HOS	262097	4704588	15	Total parque	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	45	503		12,8	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	45	Total parque	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	Posiciones Futuras		6,6	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	701		1,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	702		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	703		0,7	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	704		0,3	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	705		0,8	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	706		0,3	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	707		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	714		0,2	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	715		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	716		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	717		1,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA BAÑEZA	BZA	261836	4686556	15	Total parque	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
LA LLANADA	LLA	208376	4719070	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
LA LLANADA	LLA	208376	4719070	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
LA LLANADA	LLA	208376	4719070	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
LA LLANADA	LLA	208376	4719070	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	15	701		1,1	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	15	702		0,4	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	15	703		0,1	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	15	706		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
LAGUNA DE NEGRILLOS	LDN	280408	4680639	15	Total parque	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
MATARROSA	MAT	210621	4739550	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
MATARROSA	MAT	210621	4739550	45	Total parque	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
MATARROSA	MAT	210621	4739550	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
MATARROSA	MAT	210621	4739550	15	702		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
MATARROSA	MAT	210621	4739550	15	Total parque	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PIBASA	PIB	215812	4724465	45	Posiciones Futuras		12,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
PIBASA	PIB	215812	4724465	45	Total parque	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
PIBASA	PIB	215812	4724465	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
PIBASA	PIB	215812	4724465	15	704		0,1	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
PIBASA	PIB	215812	4724465	15	705		0,4	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
PIBASA	PIB	215812	4724465	15	Total parque	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	SANTA MARINA 220
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	45	Total parque	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	33	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	33	Total parque	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	15	706		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	15	718A		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	15	724A		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	15	726A		0,1	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
PONFERRADA	PFD	204065	4718338	15	Total parque	10,0	0,2	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	45	504		7,4	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	45	Total parque	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	15	Posiciones Futuras		0,2	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	15	702		0,3	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	15	703		1,1	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	15	709		0,1	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTA MARIA DEL PARAMO	SMP	274125	4693124	15	Total parque	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
SANTALAVILLA	SLV	197968	4702474	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
SANTALAVILLA	SLV	197968	4702474	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
SANTALAVILLA	SLV	197968	4702474	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
SANTALAVILLA	SLV	197968	4702474	15	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400

Subestación		Georreferenciación [1]		Nivel de tensión (kV)	Posición del parque	Capacidad disponible (MW) [2]	Capacidad Ocupada (MW) [3]	Capacidad en estudio (MW) [4]			Nudo de afección mayoritaria en la red de transporte
Nombre	Matrícula	X	Y					Fotovoltaico	Eólico	Otros	
VILLABLINO	VBN	231757	4759331	33	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	VILLABLINO 220
VILLABLINO	VBN	231757	4759331	33	Total parque	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	VILLABLINO 220
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	132	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	132	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	703		0,4	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	704		1,5	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	705		1,5	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	706		0,3	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	708		1,9	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLADANGOS	VL2	273702	4712465	15	Total parque	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	LA ROBLA 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	45	Posiciones Futuras		9,5	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	45	Total parque	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	15	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	15	703		1,5	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	15	708		0,0	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	15	710		0,1	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAFRANCA DEL BIERZO	VDB	187809	4723388	15	Total parque	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	TRIVES 400
VILLAMARTIN	VMT	191236	4719153	45	Posiciones Futuras		0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400
VILLAMARTIN	VMT	191236	4719153	45	Total parque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	COMPOSTILLA 400

Notas específicas de la tabla:

[1] Sistema de referenciación geodésico

Coordenadas mostradas en el sistema de georreferenciación UTM ETRS89, huso 30.

[2] Capacidad de acceso disponible

Valor máximo de potencia para instalaciones de generación con posibilidad de acceso por cada nivel de tensión. La capacidad total disponible en una subestación no es la resultante de sumar la capacidad publicada en los diferentes niveles de tensión.

La información publicada de capacidad de acceso disponible no presupone la viabilidad de la conexión, que será considerada en el proceso de evaluación de las solicitudes de permisos de acceso y conexión y determinada por el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables.

[3] Capacidad de acceso ocupada

Se considera la potencia correspondiente a las instalaciones de generación conectadas o con permisos de acceso y conexión vigentes por posición, incluyendo la generación en las instalaciones aguas abajo.

[4] Capacidad de acceso en estudio

Suma de la capacidad de acceso correspondiente a las solicitudes admitidas y en estudio por parte de UFD, sin permisos de acceso y conexión concedidos.

Consideraciones generales sobre la capacidad de acceso:

La capacidad de acceso publicada en virtud del artículo 33.9 de la Ley 24/2013, el artículo 5.4 del RD 1183/2020 y el artículo 12 de la Circular 1/2021 debe considerarse como informativa, sin que sustituya a la necesidad de realizar un estudio específico para cada solicitud concreta de acceso y conexión a la red de distribución de UFD.

Recordamos que, en cumplimiento del artículo 8 del RD 1183/2020, UFD no podrá admitir solicitudes de acceso y conexión en aquellas subestaciones donde se ha hecho constar que la capacidad de acceso otorgable es nula.

La determinación de la capacidad de acceso respecto a una instalación de generación específica y a un punto concreto de la red de distribución de UFD se evaluará en el procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión tras la correspondiente solicitud realizada conforme a la legislación vigente.

La capacidad de acceso disponible en cada subestación podrá verse afectada por la Influencia de las redes adyacentes y/o de los informes de aceptabilidad.