

LISTADO DE MATERIALES HOMOLOGADOS / ACEPTADOS

Actualizado: 10/06/2024

GRUPO 79		Descripción: PROTECCIONES				
DENOMINACION MATERIAL	CODIGO MATERIAL UFD	FABRICANTE	CENTRO DE PRODUCCION	REFERENCIA	OBSERVACIONES	
BLOQUE BORNAS DE PRUEBA	245250	GE POWER MANAGEMENT	(STAFFORD-REINO UNIDO)	MMLG01R1A80001E		
EQUIPO TELEPROTECCION DIGITAL G703	273517	HITACHI	(ALEMANIA)	NSD570	D_1.48 / A_1.16	
PROTECCION DISTANCIA 1ER NIVEL 110-250V	716137	SCHNEIDER	(STONE-REINO UNIDO)	P44431EB1M0D69K	D6.E	
ADAPTADOR OPTO-ELEC.19/60V VERS.2 G703 64KB	711468	GE POWER MANAGEMENT	(ZAMUDIO-ESPAÑA)	P44491EB1S055AK	FW 55C	
ADAPTADOR OPTO-ELEC.19/60V VERS.2 E1 2MB	869347			(STAFFORD-REINO UNIDO)	PS91601A0M00000B	
PROTECCION BAT.CONDEN.+CONTR.LLOCAL 125V	752387	ZIV	(ZAMUDIO-ESPAÑA)	7BCV-E3F-22PG16RN	04.27.1 Chk: E056	
PROTECCION DIF.LINEA 110-250V	752389	GE POWER MANAGEMENT	(STAFFORD-REINO UNIDO)	PS4591EA1S076AM	FW 76N	
PROTECCION DIF. TRAF0 2 DEV.125V	752390	ZIV	(ZAMUDIO-ESPAÑA)	8IDV-A3F-22P066SM	04.17.1 Chk: 3408	
PROTECCION DIF. TRAF0 3 DEV.125V	752391	ZIV	(ZAMUDIO-ESPAÑA)	8IDV-B3F-22P1A6SK	04.02.0 Chk: 71BB	
PROTECCION DISTANCIA N1 N2 N3 110-250V SCHNEIDER	753291	SCHNEIDER	(STONE-REINO UNIDO)	P44231EB1M0D69K	D6.E	
DIFERENCIAL LINEA FO MONOMODO 110-250V	753292	GE POWER MANAGEMENT	(STAFFORD-REINO UNIDO)	PS4591EC1S076AM	FW 76N	
DIFERENCIAL TRAF0 2 DEV.48-250V	753293	SCHNEIDER	(STONE-REINO UNIDO)	PCS=P631449000HX00F00 / AFS=P631449000HO-311-412-655-701-922	655.700	
DIFERENCIAL TRAF0 3 DEV.48-250V	753294			PCS=P63384910H0J00F00 / AFS=P633849910HO-311-418-655-701-922-801	655.700	
DIFERENCIAL TRAF0 4 DEV.48-250V	753295			PCS=P63484910H0XY00F00 / AFS=P634849910HO-311-412-655-701-922	655.700	
PROTECCION SOBREINT. +CONTRL. 125V	754071	ZIV	(ZAMUDIO-ESPAÑA)	7IRV-G3F-22PGA6RM	04.23.1 Chk: D46C	
PROTECCION SOBREINT.+CONTRL.220V	754072			7IRV-G3F-23PGA6RM	04.23.1 Chk: D46C	
PROTECCION DIF. TRAF0 2 DEV.220V	754073			8IDV-A3F-22P066SM	04.17.1 Chk: 3408	
PROTECCION DIF. TRAF0 3 DEV.220V	754074			8IDV-B3F-23P1A6SK	04.02.0 Chk: 71BB	
PROTECCION BAT.CONDEN.+CONTR.LLOCAL 220V	754075			7BCV-E3F-23PG16RN	04.27.1 Chk: E056	
DIFERENCIAL BARRAS HASTA 8 POSIC.7+ACOPL	754076			HITACHI	(SUIZA)	REB670'2.2.F00X00-A1-BD-C9000000000008-D8-TO-EO-F0-S0-G000-H0-K0-1100-M0-P011-B1A4-EE-CB-B-R282-CWD1D1D1D1D1A4AAAX
DIFERENCIAL BARRAS HASTA 16 POS.15+ACOPL	754077			REB670'2.2.F00X00-A1-BD-C0000000000016-DC-19-EO-F0-S0-G000-H0-K0J-1100-M0-P011-B1A4-EE-CB-B-R282-CWD1D1D1D1D1A4AAAX	Product Def.:1.2.4.3_Fw Ver.: 1.5.0.42	